



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
101	SCHODIŠTĚ	41,55	KERAMICKÁ DLAŽBA
102	CHODBA	206,22	KERAMICKÁ DLAŽBA
103	KABINET	18,15	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
104	STUDOVNA	35,76	PVC
105	SCHODIŠTĚ	2,20+2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA
106	ŠKOLNÍ DRUŽINA	56,60	PVC
107	ŠKOLNÍ DRUŽINA	56,60	PVC
108	ŠKOLNÍ DRUŽINA	57,80	PVC
109	ŠKOLNÍ DRUŽINA	57,25	PVC
110	SBOROVNA	56,60	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
111	KABINET	18,48	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
112	DÍLNA ŠITÍ	56,69	PVC
113	SKLAD	17,64	PVC
114	PRONAJÍMATELNÉ PROSTORY	2,08	KERAMICKÁ DLAŽBA
115		2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA
116		14,14	PVC
117		19,46	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
118	KABINET	20,50	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
119	TERASA	448,60	BETONOVÁ DLAŽBA
120	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,84	PLASTBETON

- LEGENDA:
- motorový kontrolér 4 kan.
  - motorový kontrolér 2 kan.
  - silové napájení kontroléru
  - sběrnice systému JY(St)Y 2x2x0,8mm²
  - kabeláž k tlačítkům JY(St)Y 2x2x0,8mm²

- POZNÁMKY:
- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
  - instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod zb. průvlakem
  - prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
  - poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
  - veškeré prostupy musí být řádně utěsněny

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ: IZOLACI, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE PROUDOVÝM CHRANIČEM

ZVÝŠENÁ: DOPLNĚKOVÁ: VNEJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)



Schema

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Opatření proti přehřívání učeben škola Kavčí Hory, objekt ZŠ K Sídlišti 840/2, Praha 4	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0004 0254 40	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Elektroinstalace pavilon B 1.NP	STUPEŇ	DPS	D.1.4	06
		FORM.	420x891		
		MĚR.	1:100	E	
		DATUM	01/2024	PROFESE	