

Váš dopis ze dne:
14.02.2022
Vyřizuje / telefon:
Karel Mudruška / 267052954

Architektonická kancelář KŘIVKA
s.r.o.
Veronské nám. 377
109 00 Praha 15 Horní Měcholupy

V Praze dne 24.02.2022

Praha 4, Záběhlice, ul. Severní I 2914/2, č.parc. 3049/8, zateplení BD

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt bude dodán ze stávající distribuční sítě 1 kV. Pro odběry budou ponechány stávající hlavní jističe před elektroměry.

Výše uvedenou akci je nutné koordinovat s investiční stavbou PREdistribuce, a.s. SPP č.: 1023220 (DÚ, Severní 2914, výměna RIS), realizace f. AVE elektro.

Objekt bude z rozpinací skříně 57/2914 připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) - Metodika a podpora spoluprac. partnerů, e-mail: podporasp@predistribuce.cz, telefon 26705 3621, Na Hroudě 2149/19, Praha 10 - Vršovice.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřizená žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu.

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdi je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, ten lze získat pouze osobně na pracovišti Výdej mapových podkladů, a to **nejpozději 7 dní před plánovaným zahájením stavby**. Více informací a Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu naleznete na webových stránkách PREdi (<https://www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/>).

Toto vyjádření vydáváme pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

31

Ing. Miroslav Hamáček

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100
Příloha: PD

