

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 5.1.2022
Naše č. j.: HSHMP 02124/2022/Maš
Spis. Zn.: S-HSHMP 02124/2022
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Mašková
Tel.: 241 010 312
E-mail: katerina.maskova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 19.1.2022
Počet listů/příloh: 2/0

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.
Bedřichovská 2183/16
182 00 Praha 8

ID schránky: jg5m44m

Závazné stanovisko k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu „BD Severní I 2914/2 – snížení energetické náročnosti budovy, p.č. 3049/8, k.ú. Záběhlce“

Na základě žádosti společnosti Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8, IČ: 25730037, doručené dne 5.1.2022 a doplněné dne 17.1.2022, která zastupuje MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4 – Krč, IČO: 00063584, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu BD Severní I 2914/2 – snížení energetické náročnosti budovy, p.č. 3049/8, k.ú. Záběhlce. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou dokumentací pro vydání stavebního povolení na stavbu „BD Severní I 2914/2 – snížení energetické náročnosti budovy, p.č. 3049/8, k.ú. Záběhlce“

se souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženou dokumentaci zpracovala společnost Architektonická kancelář Křivka s.r.o., se sídlem Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8, IČ: 25730037, v prosinci 2021, č. zakázky 086 10 21 HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace je zateplení stávajícího bytového domu, včetně výměny vstupních dveří a některých oken. Objekt je umístěn na pozemku 3049/8 v majetku hl. m. Prahy svěřeného do správy MČ Praha 4, k. ú. Záběhlce. Jedná se o 13-ti podlažní budovu sloužící k bydlení.

Součástí prací bude odstranění komínového zdiva nad střešní rovinou. **Dodatek Souhrnné technické zprávy ze dne 17. 1. 2022 pod č.j. HSHMP 03238/2022 uvádí, že při průzkumu byl zjištěn výskyt azbestu v komínovém nástavci nad střešní rovinou, který se bude spolu s tělesem komína nad střešní rovinou odstraňovat.**

Stavebník **může zahájit práce s azbestem** spočívající v odstranění **komínového nástavce s obsahem azbestu, až po ohlášení prací s azbestem**, které stavebník, popř. firma, která bude práce s azbestem provádět, podá **nejméně 30 dnů před zahájením výše uvedených prací** příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se všemi náležitostmi v souladu s požadavky platných právních předpisů pro práci s azbestem, které níže uvádíme:

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 41 Používání biologických činitelů a azbestu;

- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů – § 5 Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu;
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – Díl 4 Azbest, § 19 Zjišťování a hodnocení expozice azbestu, § 20 Hodnocení zdravotního rizika, § 21 Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení.
- vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Stavební práce budou organizačně a technicky zajištěny tak, aby v chráněném vnitřním i venkovním prostoru stavby nebyly překročeny hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu je v souladu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Ing. Jarmila Herbrychová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem