

SUNCAD, s.r.o.

Sídlo: Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář: **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO: 2668 9707

DIČ: CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax: +420 233 085 447

6-1
Policie ČR

Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy

Kongresová 1666/2

140 21 Praha 4

Vaše zn.: KRPA-229480-1/ČJ-2016-0000DŽ

Naše zn.:

V Praze:

11.7.2016

Věc: Doplnění projektové dokumentace pro územní řízení

Název akce : **„Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“**
Místo stavby : ul. Nad Koupadly (areál koupaliště Lhotka), Praha 4 - Lhotka
Pozemky č.: 65, 66, 67, 140/66, 140/72, 140/83, 140/99, 140/101, 140/102, 140/133, 140/134, 140/135, 1891/1, 1894
Katastrální území : Lhotka 728071
Stavebník: Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00 Praha 4
Zpracovatel PD: **SUNCAD, s. r.o.**, náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, IČ: 26689707
– zastoupeno: Ing. David Havránek, Ing. David Majer

Vážení,

společnost **SUNCAD s.r.o.** zpracovává pro **Městskou část Praha 4** projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Na základě Vašeho vyjádření pod značkou KRPA-229480-1/ČJ-2016-0000DŽ ze dne 27.06.2016 Vám zasíláme doplněnou projektovou dokumentaci. Dokumentace řeší následující:

- Byla změněna šířka chodníku z původních 1,50 m na 2,0 m.
- Přiložen nový výkres D.3.4. – Výkres vjezdu do areálu.
- V dokumentaci byl změněn povrch parkovacích stání ze zámkové dlažby na asfaltový beton.

S přátelským pozdravem

SUNCAD, s.r.o.;

Ing. David Havránek



kontaktní osoba: Ing. Jan Bláha

GSM.: +420 605 146 085

Tel.: +420 233 085 444

e-mail: havranek@suncad.cz ; blaha@suncad.cz



Přílohy:

- A. Průvodní zpráva; B. Souhrnná technická zpráva; D.3.2. Situace komunikace; D.3.3. Vzorový příčný řez; D.3.4. Výkres vjezdu do areálu
- Plná moc



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie



Č. j.: KRPA-229480-1/ČJ-2016-0000DŽ

Praha 27. června 2016

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

SUNCAD, s.r.o.
Ing. Jan BLÁHA

nám. Na Lužinách 3
155 00 Praha 13

Věc: „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4.“ – stanovisko k územnímu řízení.

Po prostudování předložené PD sděluje Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie jako dotčený orgán státní správy ve věcech k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dle odst.2, písm b), §16 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění následující:

- Navržená šířka chodníku u nově budovaných podélných parkovacích stání v ul. U Koupadel je v kolizi s ČSN 73 6110.
- Z dopravní situace není zcela zřejmé řešení u hlavního vchodu, zejména postrádáme řádné okótování a příčné řezy.
- Dokumentaci zasíláme zpět k doplnění.

Vyřizuje: kpt. Ing. Jurina, tel. 974 825 674

plk. Pavel Švrčula
vedoucí odboru
v z. plk. Mgr. Jiří Dušek

1991 2016
25
1991 2016
POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY

Kongresová 1666/2
140 21 Praha 4

Tel.: +420 974 825 689
Fax: +420 974 825 688
Email: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz

www.policie.cz



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie



Č. j.: KRPA-229480-1/ČJ-2016-0000DŽ

Praha 27.června 2016

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

SUNCAD, s.r.o.
Ing. Jan BLÁHA

Na Lužinách 3
155 00 Praha 13

Věc: „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4.“ – stanovisko k územnímu řízení.

Po prostudování předložené PD sděluje Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie jako dotčený orgán státní správy ve věcech k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dle odst.2, písm b), §16 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění následující:

- Navržená šířka chodníku u nově budovaných podélných parkovacích stání v ul. U Koupadel je v kolizi s ČSN 73 6110.
- Z dopravní situace není zcela zřejmé řešení u hlavního vchodu, zejména postrádáme řádné okótování a příčné řezy.
- Dokumentaci zasíláme zpět k doplnění.

Vyřizuje: kpt. Ing. Jurina, tel. 974 825 674

plk. Pavel Švrčula
vedoucí odboru
v z. plk. Mgr. Jiří Dušek