

Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: VPD-00391/2024
Žadatel: AB KONSULT, projektová a inženýrská kancelář, s.r.o., IČO: 25125010, Na Krocínce 725/725, Vysočany, 190 00 Praha 9
Investor: Městská část Praha 4, IČO: 00063584, Antala Staška 2059/2059b, Krč, 140 00 Praha 4
Název akce: „revitalizace Roztylského náměstí sever“
Stupeň PD: Spojené územní a stavební řízení
Zájmové území:
Adresa: Hlavní město Praha
Kat. území - číslo parcely: Záběhlice (732117) - 5721/88, 5721/89, 5721/87, 5721/5

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

Dojde ke kontaktu s VO – demontáž, výstavba

Podle předložené dokumentace

- budou demontovány stožáry VO č. 415243, 415241 (stožár OSV 050, svítidlo Z1/50 W, kabel CYKY 4Bx10),
 - bude postaveno 6 nových stožárů, které budou napojeny ze stožárů VO, Stožáry A4, A5 budou napojeny z č. 415242, stožár A7 z č. 415213, stožáry B5, B4 budou napojeny z č. 415244, stožár B7 z č. 415214,
 - bude vyměněn kabel mezi stožáry VO č. 415246 – 415245 - 415244 – 415214, 415239 - 415240 - 415242 – 415213.
- Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 16 mm², zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

V místě vjezdu a přejezdu musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přílehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

Kmeny stromů musí být minimálně 5 m od stožárů VO.

Kabelové vedení v okolí stromů musí být uloženo v chráničce.

Materiál pro nové VO dle projektové dokumentace a světelného výpočtu:

Stožár výška 5 m - požadujeme bezpatkový ocelový třístupňový s rozměry 133/89/60

Svítidlo ALURA / 32 LED / 5068 asym / WW727 / 500 mA / 49 W / PC striated diffuse

Projektová dokumentace:

Technická zpráva, datum 20/3/2022

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Světelný výpočet, datum 11/3/2022

Předchozí vyjádření VPD-02045/2022

Osvětlovací soustavy veřejného osvětlení, které mají být předány do správy THMP, a.s. musí být v souladu s platnými normami a předpisy, musí být doloženy světelným výpočtem dle ČSN a výpočtem rušivého světla dle požadavků na zábranu rušivého světla na objektech k bydlení dle ČSN EN 12464-2 odstavec 4.5 nebo dle aktuálně platné legislativy.

LED svítidla musí odpovídat "TECHNICKÉMU STANDARDU PRAŽSKÉHO LED SVÍTIDLA VO", který je uveden na stránkách thmp.cz, svítidla musí mít zejména plně programovatelný předřadník a přípravu pro centrální řízení a monitoring (Zhaga konektor na vrchní straně svítidla).

Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: P. Kopp, mobil 730 895 999, e-mail: petr.kopp@thmp.cz

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.

V Praze dne: 8. 2. 2024

Vyřizuje: Miroslava Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:



TECHNOLOGIE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY

Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 256 72 541 • DIČ: CZ256 72 541

Ing. Eva Behenská
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100