

Váš dopis značky / ze dne / 15.03.2025

naše značka DP/ 254 / 25 /800210 / SK

vyřizuje / linka Slavíková / 2226-73839

místo odeslání / dne Praha / 20.03.2025

FURE s. r. o.
Ing. Elena Kukučková
Hlubocká 710/4
158 00 Praha 5

Revitalizace koupaliště Lhotka Praha 4 , II. ETAPA – 2. ČÁST, Praha 4

- existence sítí

Zájmové území akce Revitalizace koupaliště Lhotka Praha 4 , II. ETAPA – 2. ČÁST, Praha 4 nezasahuje do ochranného pásma metra, ale územím prochází trasa kabelů 22kV a ovládacího kabelu DP, a.s. – úsek technický – Metro.

V příloze Vám předáváme situaci Informačního systému metra zákres č. 91_2025 – ul. Mariánská, kde je potvrzen průběh kabelů 22kV + ovládací kabel ve správě DP, a.s. – úsek technický – Metro.


Upozorňujeme, že kabely 22kV jsou trvale pod napětím a veškeré práce, které zasahují ke kabelům 22kV, tj. +/- 2m od osy kabelů, smějí být prováděny až po projednání a vydání **Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru**, o který nás požádá po vydání stavebního povolení investor akce. V žádosti uvede termín realizace, název provádějící organizace a bude doplněna projektovou dokumentací odsouhlasenou DP, a.s. – ÚTM (Bc. Pavel Oravec, email.: Oravec@dpp.cz, tel. 222 672 585).

Veškeré práce u trasy kabelů 22kV musí být prováděny ručně bez použití mechanizace. Stavebními pracemi a úpravami terénu a stavebních konstrukcí nesmí být tyto kabely poškozeny.

DP, a.s. – úsek technický – Metro žádá k této akci předložit projektovou dokumentaci týkající dotčeného území – ideálně v elektronické podobě na e-mail: td-metro@dpp.cz V předmětu prosím uveďte naše číslo jednací.

Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko Svodné komise Dopravního podniku, akciová společnost.

Hana Čápková
vedoucí oddělení
Ochranné pásmo metra



Příloha: dle textu

800000 – úsek technický - Metro
Adresa: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Pracoviště: Sazečská 1, 108 00 Praha 10
☎ +420 222 673 839
e-mail: slavikova@dpp.cz