

Název projektu: Koupaliště Lhotka

Číslo akce: N/A

Datum: 09/2025

Označení projektu zákazníka:

Revize:

Vypracoval: Flosman Jiří

PŘÍKONOVÁ BILANCE

rozvaděč RV

Číslo místnosti	Pi(W)	Soudobost	Ps(W)	Okruhy	Rozvaděč
bez čísla	300	0,50	150	E4.1 – napojení posuvných vrat	RV
bez čísla	300	0,50	150	E4.2 – napojení posuvných vrat	RV
bez čísla	2000	0,50	1000	E5 zásuvkový sloupek – kalové hospodářství	RV

Celkový soudobý příkon [W] je:

1300,00

Výpočtový proud

1,88

Hodnota hlavního jističe

3x20/B

Hlavní přívod z RE

CYKY-J 4x6

Název projektu: Koupaliště Lhotka
Číslo akce: N/A
Datum: 09/2025

Označení projektu zákazníka:
Revize:
Vypracoval: Flosman Jiří

PŘÍKONOVÁ BILANCE					
rozvaděč RJV					
Číslo místnosti	Pi(W)	Soudobost	Ps(W)	Okruhy	Rozvaděč
bez čísla	2000	0,50	1000	E5 zásuvkový sloupek	RJV
bez čísla	4000	0,25	1000	E2 – napojená kiosku	RJV
bez čísla	2000	0,50	1000	E3 zásuvkový sloupek – hřiště	RJV

Celkový soudobý příkon [W] je:	3000,00
Výpočtový proud	4,34
Hodnota hlavního jističe	3x20/B
Hlavní přívod z RV	CYKY-J 5x6