

PŘÍLOHA Č.2

TECHNICKÝ LIST – ZÁSUVKOVÝ SLOUPEK,
VIZ. POZNÁMKA:
E1, E3 a E5

SLOUPEK VYBAVEN:

1x PROUDOVÝ CHRÁNIČ: 10 kA, 25 A, 4P, 30 mA, A

1x JISTIČ 3x16A/B

1x JISTIČ 1x16A/B

KRYTÍ IP 44

IK07

PROVEDENÍ DLE ČSN EN 61439-3

ZKRATOVÝ ODOLNOST 10kA

**DLE POZNÁMKY E1 – BUDOU VE SLOUPKU JEŠTĚ DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45,
CAT.6 NA DIN LIŠTU**

