

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.m.	Účel místnosti	Plocha (m2)
N1.01	Vstupní hala	24,90
N1.02	Chodba	60,20
N1.03	Místnost pro dozor	8,53
N1.04	Šatna dívky	23,31
N1.05	Umývárna dívky	9,65
N1.06	Šatna chlapci	20,90
N1.07	Umývárna chlapci	9,59
N1.08	WC chlapci	8,56
N1.09a	WC dívky	4,10
N1.09b	WC invalidní + dívky	4,32
N1.10	Technická místnost	7,18
N1.11	Tělocvična	617,21
N1.12	Nářadovna	18,82
	Plocha místností celkem	817,29 m2

LEGENDA:

DESKOVÉ TĚLESO
VK 21- 600x900
- DÉLKA (mm)
- VÝŠKA (mm)
- TYP TĚLESA

HLOUBKA OTOPNÉHO TĚLESA VK:
TYP 11 -63mm
TYP 20 -66mm
TYP 21 -66mm
TYP 22 -100mm
TYP 33 -155mm

KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK
KLTM 1220x600
- DÉLKA (mm)
- VÝŠKA (mm)
- TYP

POZNÁMKA:
TERMOSTATICKÉ VENTILY BUDOU INSTALOVÁNY S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM PRŮTOKU S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM DIFERENČNÍHO TLAKU S POŽADAVKEM NA MIN. DISPOZ.TLAK 10 kPa PRO PRŮTOK 10-100l/hod 15 kPa pro PRO PRŮTOK 100-150l/hod .

TERMOSTATICKÉ VENTILY SE STUPNICÍ PRŮTOKU:

NASTAVENÍ NA VENTILU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PRŮTOK VENTILEM (L/hod)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
MIN. DIF. TLAK	10 kPa										15 kPa				

KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍK
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

NA ROZVODECH VYTÁPĚNÍ BUDOU INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ UCPÁVKY DLE POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY

RV 15- Nast. 4	ROHOVÉ TERMOSTATICKÝ VENTIL DN 15 PRO TĚLESA KLASIK (BEZ VENTILOVÉ VLOŽKY), S AUTOMATICKÝM OMEZOVAČEM PRŮTOKU S VESTAVĚNÝM REGULÁTOREM TLAKOVÉ DIFERENCE (NASTAVIT HODNOTU 4 - 40l/hod)
RŠ 15	UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA DN 15
2-RŠ - Nast. 4	ROHOVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VENTIL KOMPAKT. ROZTEČ 50mm, S AUTOMATICKÝM OMEZOVAČEM PRŮTOKU S VESTAVĚNÝM REGULÁTOREM TLAKOVÉ DIFERENCE (NASTAVIT HODNOTU 4 - 40l/hod)
AO 15 NA O.T.	NA OTOPNÝCH TĚLESECH ZA KRYTECH V TĚLOCVIČNĚ INSTALOVÁNY ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY NA KOLENI DN 15
TERM. HLAVICE-VEŘ.	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S JIŠTĚNÍM PRO VEŘEJNÉ BUDOVY
TERM. HLAVICE	TERMOSTATICKÁ HLAVICE STANDARDNÍ

±0.000=263,53m n.m. Bpv

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 8/1795, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jm.padevet@rprojekt07.cz

OBJEDNAVATEL
MČ Praha 4
Antala Staška 80b
140 45 Praha 4

AKCE
Novostavba objektu tělocvičny
ZŠ Bítovská na pozemku
parc. č. 310/115
Praha 4 – k.ú. Michle

VÝKRES **PŮDORYS 1.NP**
OBJEKT TĚLOCVIČNY
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ

VED.PROJ.	ING. JIŘÍ PADEVĚT
ZODP.PROJ.	ING. KAREL SIMŮNEK
SPOLUPR.	
ZAK.Č.	0004 0187 40
STUPEŇ	DUR, DSP, DPS
FORM.	8xA4
MĚŘ.	1:100
DATUM	03/2018

D.1.4. UT PROFESE | 4 VÝKRES