



MŘÍŽOVÁ SOUSTAVA S OKY 10x10
PODKLADNÍ BETON VYSTUŽENÝ SÍTÍ KARI

POZNÁMKY:

VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM PŘEDVEDENA DLE NORMY ČSN EN 62305

- ČSN EN 62305–1 ed.2 (9/2011) – Ochrana před bleskem, část 1: Obecné principy
- ČSN EN 62305–2 ed.2 (2/2013) – Ochrana před bleskem, část 2: Řízení rizika
- ČSN EN 62305–3 ed.2 (1/2012)+Z1 (7/2013) – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
- ČSN EN 62305–3 ed.2 (1/2012)+Z1 (7/2013) – Část 4: Elektroteka a elektronické systémy ve stavbách

Jiří Flosman, projektová kancelář jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 083 422			AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc. č. 310/115 Praha 4 - k.ú. Michle			
INVESTOR:	Městská část Praha 4 Antala Staška 80b, 140 45 Praha 4			
DIL PD: D Dokumentace objektů a zařízení D.1.4.e Elektro silnoproud/slaboproud/MaR			MĚŘÍTKO:	1:100
			DATUM:	02/2018
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO KOPIJE:
Uzemnění				
ČÍSLO PŘÍLOHY:	REVIZE:	STUPEŇ PD:		
D.1.4.e.11	-	DUR+DSP+DPS		